

سوال نمبر: 2445 منجانب: بہادر خان صاحب، رکن صوبائی اسمبلی

سوال	تعمیراتی جوابات
کیا وزیر آبپاشی ارشاد فرمائیں گے کہ	
(الف) آیا یہ درست ہے کہ محکمہ نے پی کے 16 میں گزشتہ کئی سالوں سے واٹر سپلائی سکیم کے ٹیوب ویلز تعمیر کیے ہیں جو کہ عوام کیلئے پینے کا پانی مہیا کرتے ہیں؟	ہاں یہ درست ہے کہ محکمہ نے پی کے 16 میں گزشتہ کئی سالوں سے واٹر سپلائی سکیم کے ٹیوب ویلز تعمیر کیے ہیں جو کہ عوام کیلئے پینے کا صاف پانی مہیا کرتے ہیں۔
(ب) آیا یہ بھی درست ہے کہ مذکورہ سکیموں میں بعض ٹیوب ویلز بند پڑے ہیں۔	یہ بھی درست ہے کہ مذکورہ سکیموں میں بعض ٹیوب ویلز بند پڑے ہیں۔
(ج) اگر (ا) و (ب) کے جوابات اثبات میں ہوں تو کل کتنی سکیمیں تعمیر کی گئی ہیں اور جو فعال نہیں ہیں ان کی وجوہات بتائی جائے کہ کروڑوں روپے سے تعمیر شدہ ٹیوب ویلز جن میں واٹر سپلائی سکیمیں بنا حال کیوں بند پڑی ہیں جبکہ سٹاف بغیر ڈیوٹی تنخواہیں لے رہے ہیں تفصیل فراہم کی جائے	<p>پی کے 16 میں کل تعمیر شدہ سکیمیں 41 ہیں اور ان میں جو فعال نہیں ہے ان کے نام اور وجوہات درج ذیل ہیں۔</p> <p>(i) واٹر سپلائی سکیم دیارون - II بند ہونے کی وجہ: پمپ بجلی لائن کیلئے بعض مالکان زمین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ جو کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے توسط سے راضی کئے گئے ہیں اور اب واٹر سپلائی لائنوں نے پمپ کی تنصیب کا کام شروع کیا ہوا ہے جو کہ جلد مکمل ہو جائے گا۔</p> <p>(ii) واٹر سپلائی سکیم گڑھ بند ہونے کی وجہ: ٹیوب ویل خشک ہو گیا تھا۔ جس کی متبادل نئے ٹیوب ویل پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔</p> <p>(iii) واٹر سپلائی سکیم گوسم بند ہونے کی وجہ: میٹرنگیشن کا مسئلہ ہے۔ واٹر کو نئے میٹرنگ نے کیلئے لیزر لٹھا گیا ہے۔</p> <p>(iv) واٹر سپلائی سکیم گوردو رتھو شاکنڈی بند ہونے کی وجہ: سپلائی ٹین کا مسئلہ ہے جو کہ اس سال ADP میں شامل کیا گیا ہے۔</p> <p>(v) واٹر سپلائی سکیم بادین - II بند ہونے کی وجہ: یہ سکیم بجلی کی وجہ سے بند ہے لیکن اب بجلی لائن پر کام شروع ہے بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔</p> <p>(vi) واٹر سپلائی سکیم مندیرہ بند ہونے کی وجہ: اس سکیم کے سارے پانچ لائٹرز زنگ آؤورہ ویکھے ہیں۔ بجلی بھی خراب ہو چکی ہے۔ جسکی بحالی کے لئے PC-1 کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ 18-19 ADP میں شامل کیا جائے گا۔</p> <p>اس سکیم کیلئے پی ای ایمان مختصر میں شامل کیا گیا ہے۔</p>